

BẢNG KẾT QUẢ QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG - SIKICO THÁNG 05/2025

Time	COD (mg/L)	Color (Pt-Co)	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)	NH4+ (mg/L)	pH (-)	TAs (mg/L)	TCd (mg/L)	TCr (mg/L)	TCu (mg/L)	TCyan (mg/L)	Temp (oC)	TSS (mg/L)	TZn (mg/L)
Quy chuẩn cho phép	60,75	50	Không giới hạn	416,7	4,05	6-9	0,0405	0,0405	0,162	1,62	0,054	40	40,5	2,43
01/05/2025	39,78	36,76	32,68	0,78	0,12	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28	3,55	0,05
02/05/2025	40,80	39,03	81,14	123,40	0,13	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94	5,76	0,05
03/05/2025	40,11	40,36	163,51	126,54	0,12	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19	5,09	0,05
04/05/2025	39,60	41,19	146,91	127,56	0,13	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	4,57	0,05
05/05/2025	38,77	39,79	131,08	138,64	0,14	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15	3,89	0,05
06/05/2025	39,33	41,99	151,06	151,07	0,14	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43	4,60	0,05
07/05/2025	40,80	45,65	142,68	148,55	0,12	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	6,08	0,05
08/05/2025	40,97	45,69	139,99	160,64	0,14	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	5,36	0,05
09/05/2025	40,61	41,62	148,32	134,84	0,16	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	4,73	0,05