

BẢNG KẾT QUẢ QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG - SIKICO THÁNG 07/2025

Time	COD (mg/L)	Color (Pt-Co)	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)	NH4+ (mg/L)	pH (-)	TAs (mg/L)	TCd (mg/L)	TCr (mg/L)	TCu (mg/L)	TCyan (mg/L)	Temp (oC)	TSS (mg/L)	TZn (mg/L)
Quy chuẩn cho phép	60,75	50	Không giới hạn	416,7	4,05	6-9	0,0405	0,0405	0,162	1,62	0,054	40	40,5	2,43
01/07/2025	39,25	31,38	0,00	140,18	0,49	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27	11,68	0,00
02/07/2025	39,37	31,62	0,00	152,48	0,52	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21	7,71	0,00
03/07/2025	39,98	33,30	0,00	180,66	0,59	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	6,16	0,00
04/07/2025	36,39	32,42	0,00	148,98	0,57	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	5,41	0,00