

BẢNG KẾT QUẢ QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG - SIKICO THÁNG 09/2026

Time	NH4+ (mg/L)	COD (mg/L)	FlowOut (m3/h)	FlowIn (m3/h)	Temp (oC)	TSS (mg/L)	TAs (mg/L)	TCd (mg/L)	TCr (mg/L)	TZn (mg/L)	TCu (mg/L)	TCyan (mg/L)	pH (-)	Color (Pt-Co)
Quy chuẩn cho phép	4,05	60,75	416,7	Không giới hạn	40	40,5	0,0405	0,0405	0,162	2,43	1,62	0,054	6-9	50
01/09/2026	2,65	55,96	201,63	125,74	32,41	4,06	0,00	0,02	0,00	0,02	0,24	0,00	6,65	29,94
02/09/2026	2,41	56,55	201,02	45,49	32,58	4,12	0,00	0,02	0,00	0,02	0,13	0,00	6,56	29,88
03/09/2026	2,20	56,82	203,17	104,26	32,53	4,12	0,00	0,02	0,00	0,02	0,39	0,00	6,64	31,73
04/09/2026	2,13	57,16	202,56	154,61	32,55	4,13	0,00	0,02	0,00	0,02	0,60	0,00	6,72	31,15
05/09/2026	2,08	56,83	202,37	177,15	32,42	4,21	0,00	0,02	0,00	0,02	0,56	0,00	6,75	29,89
06/09/2026	2,14	58,15	191,32	168,28	32,53	4,47	0,00	0,02	0,00	0,02	0,48	0,00	6,78	31,01
07/09/2026	2,21	62,22	14,09	159,71	32,55	4,16	0,00	0,02	0,00	0,02	0,46	0,00	6,78	30,95
08/09/2026	2,31	64,17	0,00	174,07	32,52	2,66	0,00	0,02	0,00	0,02	0,46	0,00	6,71	31,38
09/09/2026	2,39	58,58	0,68	170,30	32,27	3,78	0,00	0,02	0,00	0,02	0,46	0,00	6,84	32,24
10/09/2026	2,70	57,58	110,26	197,46	31,51	6,31	0,00	0,02	0,00	0,02	0,46	0,00	6,67	34,66